



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

## ***CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO*** ***CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION***

**Registrazione n.° DE/3904/10**  
*Registration number*

**l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.**  
*The Certification Body CSI S.p.A.*

**dichiara che la società/declare that the Company**

**VACCARO Srl**

**Via Comunale Guantai ad Orsolone, 178 - 80131 NAPOLI(NA)**

Ha fatto eseguire sulla campionatura dei prodotti /*Has requested on the specimen*

### ***Montanti e guide per pareti in cartongesso***

*Componenti metallici per sistemi con cartongesso / Metal component for gypsum plasterboard system*

Le prove iniziali di Tipo (ITT), di cui al punto 4.2 della norma EN 14195:2005 come precisato nell'allegato ZA della norma stessa per i prodotti in questione.

*The Initial Type Testing in compliance with the point 4.2 of EN 14195:2005 as reported in the Annex ZA for the products in object*

***I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo e applicabili a tutti gli altri prodotti della famiglia sono riportati nell'Allegato A***

*The results of the test done on the most representative specimen and applicable to the others of the family range are reported in the Annex A*

Data emissione/issue date 01/10/2010  
Data scadenza/expiring date 01/10/2022

**GRUPPO  
IMQ**

***Il Responsabile del Centro***  
*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

## *Certificato di Esame di Tipo - Allegato A*

*Certificate of Type Examination - Annex A*

**Registrazione n.° DE/3904/10**

*Registration number*

### ***Montanti e guide per pareti in cartongesso***

*Componenti metallici per sistemi con cartongesso / Metal component for gypsum plasterboard system*

***prodotto da***  
*manufactured by*

**VACCARO Srl**

**Via Comunale Guantai ad Orsolone, 178 - 80131 NAPOLI(NA)**

***Caratteristiche della famiglia:***

*Products included in the family:*

***Modelli di profilo:***

Montanti C 47/49/50	Guida U 40/50/40
Montanti C 47/74/50	Guida U 40/75/40
Montanti C 47/99/50	Guida U 40/100/40
Montanti C 42/49/45	Guida U 32/50/32
Montanti C 42/54/45	Guida U 32/55/32
Montanti C 42/74/45	Guida U 32/75/32
Montanti C 42/99/45	Guida U 32/100/32

***Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 14195:2005***

Reazione al fuoco/ <i>reaction to fire</i> (Euroclasse)	Classe A1
Rilascio di sostanze pericolose	nessuna
Spessore 0,6mm Carico max unitario/ <i>yield strenght</i>	400 N/mm <sup>2</sup>
Durabilità	Classe B

Data emissione/*issue date* 01/10/2010  
Data scadenza/*expiring date* 01/10/2022

**GRUPPO  
IMQ**

***Il Responsabile del Centro***  
*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau