



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/3905/10

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la società/declare that the Company

VACCARO Srl

Via Comunale Guantai ad Orsolone, 178 - 80131 NAPOLI(NA)

Ha fatto eseguire sulla campionatura dei prodotti /*Has requested on the specimen*

Montanti e guide per soffitti in cartongesso

Componenti metallici per sistemi con cartongesso / Metal component for gypsum plasterboard system

Le prove iniziali di Tipo (ITT), di cui al punto 4.2 della norma EN 14195:2005 come precisato nell'allegato ZA della norma stessa per i prodotti in questione.

The Initial Type Testing in compliance with the point 4.2 of EN 14195:2005 as reported in the Annex ZA for the products in object

I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo e applicabili a tutti gli altri prodotti della famiglia sono riportati nell'Allegato A

The results of the test done on the most representative specimen and applicable to the others of the family range are reported in the Annex A

Data emissione/issue date 01/10/2010

Data scadenza/expiring date 01/10/2022

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940 - www.csi-spa.com

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° DE/3905/10

Registration number

Montanti e guide per soffitti in cartongesso

Componenti metallici per sistemi con cartongesso / Metal component for gypsum plasterboard system

prodotto da
manufactured by

VACCARO Srl

Via Comunale Guantai ad Orsolone, 178 - 80131 NAPOLI(NA)

Caratteristiche della famiglia:

Products included in the family:

Modelli di profilo:

Montanti C 18/47/18	Guida L 30/30
Montanti C 27/47/27	Guida U 25/20/25
Montante W 10/20/40/20/10 Omega	Guida U 26/28/26
Montante W 10/28/40/28/10 Omega	Guida U 29/36/29
Montante W 10/36/40/36/10 Omega	Guida U 28/16/28
Guida U 42/18/42 Primario	Guida U 28/30/28

Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 14195:2005

Reazione al fuoco/ <i>reaction to fire</i> (Euroclasse)	Classe A1
Rilascio di sostanze pericolose	nessuna
Spessore 0,6-0,7mm Carico max unitario/ <i>yield strenght</i>	350 N/mm ²
Durabilità	Classe B

Data emissione/*issue date* 01/10/2010
Data scadenza/*expiring date* 01/10/2022

GRUPPO
IMQ

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau